

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ (ОИ)**

Аттестат аккредитации органа инспекции №РА.RU.710040 от 25.05.2015 г. в национальной системе аккредитации

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001
460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48, тел.: (8-3532) 43-08-41; факс: 43-08-47, E-Mail: 56.fguz@mail.ru;
сайт: www.orenfbuz.ru
место осуществления деятельности: 461046, г Бузулук; 4 микрорайон, 1Б. Телефон, факс 8(35342) 5-89-14, e-mail:
fbuz2012@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ
Технический директор,
заместитель руководителя
Органа инспекции,
Мал Н.Ю. Малышева

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№56.ФБУЗ.03.01-10.2023-0431-0994

«26» октября 2023 г.



- 1. Объект экспертизы:** результаты лабораторных исследований.
- 2. Заявитель; юридический (и или фактический) адрес:** Администрация МО Гаршинский сельсовет, Оренбургская область, Курманаевский район, с. Гаршино, ул. Центральная, 70.
- 3. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:** заявка, зарегистрированная в Бузулукском филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» от 30.08.2023 г. № 0431.
- 4. Результаты экспертизы:** проведен отбор проб по адресу: разводящая сеть, Оренбургская область, Курманаевский район, с. Гаршино, ул. Крестьянская, д. 9, (Администрация МО Гаршинский сельсовет, Оренбургская область, Курманаевский район, с. Гаршино, ул. Центральная, 70).

В результате проведенной экспертизы лабораторных исследований установлено:
- проба: вода питьевая централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. питьевые, в том числе расфасованные в емкости и природные (поверхностные и подземные) воды, в том числе источники водоснабжения (разводящая сеть, протокол № 694.2 от 27.09.2023г.)

соответствует требованиям - раздел 3, таблица № 3.1, № 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Гигиенический Норматив, не более	Единицы измерения
1	Общее микробное число	0	Не более 50	КОЕ / см ³
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ /100 см ³
3	E.coli	не обнаружено	отсутствие	КОЕ /100 см ³
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ/100 см ³
5	Запах при 20 ⁰ С	0	2	баллы

Подпись 1-го эксперта

Мал

№ стр. 1 из 2

№56.ФБУЗ.03.01-10.2023-0431-0994

6	Привкус	0	2	баллы
7	Мутность	менее 1	2,6	ЕМФ
8	Цветность	менее 1	20	Градусы (Cr-Co)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты лабораторных исследований: вода питьевая централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. питьевые, в том числе расфасованные в емкости и природные (поверхностные и подземные) воды, в том числе источники водоснабжения (разводящая сеть, протокол № 694.2 от 27.09.2023г.) соответствует требованиям - раздел 3, таблица № 3.1, № 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"



Экспертизу провел:
врач по общей гигиене
Бузулукского филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Оренбургской области»

 Ю.Н. Шишкина

